

NOTA ACLARATORIA 01

OBRA: ENTUBAMIENTO CANAL ESQUINA. Primer Etapa

EXPEDIENTE: 785.515/2021

De acuerdo al pedido de información aclaratoria presentada por una de las empresas interesada en la licitación del expte de referencia a continuación se describe:

Pregunta: Se solicita aclaración sobre diámetros, tipo de tuberías y válvulas en los derivados.

Respuesta: En la siguiente planilla se detalla la información solicitada.

Design.	ACOMETIDA (Tubería a cámara)			VALVULA SECCIONADORA			Válvula de aire
	Diámetro [mm]	Clase mín [kg/cm ²]	Material	Tipo	Diámetro [mm]	Clase min [kg/cm ²]	
DERIVADO 1	355	6	PVC, PRFV o PEAD	Mariposa o esclusa	350; o 300 con reducción	6	No tiene
DERIVADO 2	200	6	PVC, PRFV o PEAD	Mariposa o esclusa	200	6	No tiene
DERIVADO 3	355	6	PVC, PRFV o PEAD	Mariposa o esclusa	350; o 300 con reducción	6	No tiene
DERIVADO 4	200	6	PVC, PRFV o PEAD	Mariposa o esclusa	200	6	No tiene

Dirección de Ingeniería. Dpto. General de Irrigación.



Ing. WALTER J. BARCHIESI
JEFE DPTO. OBRAS
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION



Ing. CARLOS MARTINI
DIRECTOR DE INGENIERIA
Departamento General de Irrigación